



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, +7(856) 340-62-28, gudnr@80.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района
г. Горловка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
Горловка управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ДНР, г. Горловка, ул. Углегорское шоссе, 1г, тел. +7 (949) 705-30-76

e-mail: gpn_gor_kal@80.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 33/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
города Горловки "Школа №50"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района г. Горловки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Горловка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике майора внутренней службы Аутина Алексея Владимировича № 14 от 01.02.2024 г. о проведении внеплановой выездной проверки,

в период с «27» февраля 2024 г. по «01» марта 2024 г.,

Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района г. Горловки отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Горловка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом внутренней службы Вакуленко Евгением Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Горловки "Школа №50" Бут Сергей Викторович.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Объект защиты не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.	Статьи 4, 6, 54, 83, 91 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее — ФЗ-123); Пункт 18 приложения 5 Постановление правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" (далее - Постановления правительства N 1464 от 1 сентября 2021 г.)	<i>До 30.07.2024</i>	
2.	Объект защиты не оборудован системой пожарной сигнализации	ст.6 ФЗ-123; Пункт 11 приложения 1 Постановления правительства N 1464 от 1 сентября 2021 г.	<i>До 30.07.2024</i>	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города
Горловки "Школа №50"

Бут С.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))




(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности и
профилактической работы Калининского района
г. Горловки отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г.о. Горловка
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Донецкой Народной Республике
лейтенант внутренней службы

Вакуленко Е.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)